

Service des acquisitions

Le 1<sup>er</sup> avril 2008

Ameta Solution  
3556, boul. des Entreprises  
Terrebonne (Québec) J6X 4J8

Objet : MÉTAFLUX - Revêtement de zinc pour structures d'acier  
N/Réf : GUQ-0412

---

Monsieur,

Pour faire suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec Madame Jocelyne St-Pierre, le 4 mars dernier, je vous confirme que le produit cité en objet est considéré comme «Produit éprouvé» par le ministère des Transports.

La Direction des structures du Ministère est d'avis que, même si le produit Metaflux 70-40 n'a pas de certificat de conformité par rapport à la norme CAN/CGSB 1.181, il est jugé acceptable pour des retouches ou des déficiences mineures sur un revêtement galvanisé, étant donné que le produit a démontré de bonnes performances dans le cadre d'essais en laboratoire effectués au Ministère.

Il nous semble utile de vous rappeler que cet avis technique, qui est favorable à l'utilisation de votre produit, ne constitue pas un engagement du Ministère à acheter ce produit car, selon les besoins, cette décision revient à chaque direction territoriale du Ministère.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Théhien Dang-Vu, ing., chef du Guichet unique  
de qualification des produits et des fournisseurs

TDV/lu

c. c. MM. Roch Huet, ing., chef du Service des acquisitions  
Martin Taillefer, président, Ameta Solution